



Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

Inviata via pec

Egregio
Dott. Andrea Perino
Sindaco
del Comune di Front
Via Falcone n. 7
10070 FRONT (TO)

Prot. 80519

e p.c. Spett.le
Autorità d'Ambito 3 – Torinese
Corso Vittorio Emanuele II, 18
10123 TORINO (TO)

Torino, 9 settembre 2024

Oggetto: fenomeno alluvionale del 5 e 6 settembre 2024.

Egregio Sindaco,

il pluviometro di ARPA localizzato a Forno Alpi Graie in alta Valle di Lanzo ha registrato – dalle ore 22:00 del 4 settembre alle ore 13:00 del 5 settembre – 159 mm di precipitazione accumulata al suolo, ovvero in poco più di mezza giornata sono cadute le piogge di due mesi, generando un esteso fenomeno alluvionale che ha interessato in modo significativo le Valli di Lanzo, nonché una rilevante porzione del territorio Metropolitan Torinese.

Tale fenomeno ha causato il trascinarsi di materiale terroso nelle captazioni delle sorgenti che ha determinato un incremento della torbidità.

SMAT si è immediatamente attivata per eliminare le cause dell'intorbidimento dell'acqua ed ha dato corso ad una serie di interventi tecnici fra i quali il lavaggio e la messa in scarico delle condotte interessate dall'acqua torbida, la pulizia dei serbatoi di accumulo e l'incremento del dosaggio di disinfettante (ipoclorito di sodio).

Nel frattempo, a titolo cautelativo, è stato messo a disposizione della popolazione un serbatoio, concordando la localizzazione con codesta Amministrazione e sono state effettuate e ripetute campagne di campionamento dell'acqua distribuita per valutare la presenza di eventuali cariche batteriche per i parametri E.Coli, Coliformi totali, Clostridium ed Enterococchi, previsti dal D.Lgs 18/2023.

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.



I risultati ottenuti hanno dimostrato l'assenza di batteri patogeni e per quanto concerne la torbidità dell'acqua, gli interventi posti in essere hanno confermato la loro piena efficacia.

Durante tutto il periodo, il Pronto Intervento SMAT ha offerto assistenza continuativa agli Utenti ed è stata data puntuale risposta alle 7 chiamate che sono pervenute dal Comune di Front.

Si ringrazia per l'interessamento di codesta Amministrazione e l'attenzione riservata agli operatori SMAT che sono riusciti in 48 ore a ristabilire le normali condizioni di distribuzione idrica.

Si resta a disposizione per ogni necessità e si inviano cordiali saluti.

L'Amministratore Delegato
Dott. Armando Quazzo

Il Presidente
Ing. Paolo Romano